


NICOTRA Gebhardt	BRUEL & KJAER	TEST N.:	S4924.000
	Real-time Frequency Analyzer Type 2143 Analizzatore di Frequenza in Tempo Reale Tipo 2143	Date:	23/03/2015

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- F.M.W.L
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: **E**

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable

Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n°


100

Banda d'ottava (octave band)	Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	A	LIN.
Rumore di fondo (background noise)	dB	54.6	40.6	38.1	30.2	27.7	22.3	18.2	17.3	17.1	34.6	54.9
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K		0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047	-2.4	-2.1
1 [mc/h] 747	Lps dB rilevato(meas.)	65.9	74.1	77.5	71.1	68.0	68.4	64.5	60.2	54.7	75.3	80.6
	Lps dB corretto.(calc.)	65.6	73.6	74.9	67.6	66.2	66.8	60.8	56.9	51.6	73.0	78.7
2 [mc/h] 1039	Lps dB rilevato(meas.)	63.1	68.9	75.6	69.1	67.4	68.9	64.7	60.1	54.7	74.6	78.5
	Lps dB corretto.(calc.)	62.5	68.4	73.0	65.6	65.6	67.3	60.9	56.8	51.7	72.3	76.3
3 [mc/h] 1294	Lps dB rilevato(meas.)	60.8	65.8	73.7	69.5	67.6	69.4	65.1	60.4	54.8	74.7	77.5
	Lps dB corretto.(calc.)	59.6	65.3	71.2	66.0	65.8	67.8	61.3	57.1	51.8	72.4	75.2
4 [mc/h] 1363	Lps dB rilevato(meas.)	60.0	63.8	73.7	69.5	67.2	69.1	64.6	59.7	54.1	74.4	77.2
	Lps dB corretto.(calc.)	58.5	63.3	71.2	66.0	65.4	67.5	60.8	56.4	51.1	72.1	74.9
5 [mc/h] 1477	Lps dB rilevato(meas.)	59.3	63.9	71.6	67.4	66.4	68.8	63.7	59.0	53.2	73.5	75.8
	Lps dB corretto.(calc.)	57.5	63.4	69.0	63.8	64.6	67.2	59.9	55.6	50.2	71.3	73.6
6 [mc/h] 1543	Lps dB rilevato(meas.)	57.3	63.8	70.5	67.2	66.2	68.1	63.2	58.3	52.5	73.0	75.1
	Lps dB corretto.(calc.)	54.0	63.3	67.9	63.6	64.4	66.5	59.4	55.0	49.4	70.7	72.9
7 [mc/h] 1633	Lps dB rilevato(meas.)	56.0	62.2	69.6	65.7	65.8	67.3	62.8	58.0	51.8	72.3	74.3
	Lps dB corretto.(calc.)	50.3	61.7	67.0	62.2	64.0	65.7	59.0	54.7	48.8	70.0	71.9
8 [mc/h] 1710	Lps dB rilevato(meas.)	58.7	60.2	68.9	65.4	65.5	66.9	62.4	57.6	51.4	71.8	73.7
	Lps dB corretto.(calc.)	56.7	59.6	66.3	61.9	63.7	65.2	58.6	54.3	48.4	69.6	71.4
9 [mc/h] 1828	Lps dB rilevato(meas.)	56.7	58.6	67.3	64.9	65.7	66.3	62.2	57.6	51.1	71.5	73.0
	Lps dB corretto.(calc.)	52.4	58.1	64.7	61.4	63.9	64.7	58.4	54.3	48.1	69.2	70.6
10 [mc/h] 1947	Lps dB rilevato(meas.)	55.2	58.5	67.8	64.9	67.2	66.3	62.3	57.8	50.7	72.0	73.4
	Lps dB corretto.(calc.)	45.8	57.9	65.2	61.3	65.4	64.7	58.6	54.5	47.7	69.8	71.1
11 [mc/h] 2032	Lps dB rilevato(meas.)	56.3	57.7	67.4	65.2	65.9	66.4	62.6	58.0	50.8	71.7	73.2
	Lps dB corretto.(calc.)	51.4	57.2	64.8	61.7	64.1	64.8	58.8	54.7	47.8	69.4	70.8
12 [mc/h] 2175	Lps dB rilevato(meas.)	61.6	61.4	65.9	65.3	65.9	66.3	62.8	58.5	50.8	71.7	73.2
	Lps dB corretto.(calc.)	60.7	60.9	63.3	61.7	64.1	64.7	59.1	55.2	47.8	69.3	71.0

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- Segnale costante 7 Vdc
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: E

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable


Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n°

Banda d'ottava (octave band)		Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	100	A	LIN.
Rumore di fondo (background noise)		dB	54.2	38.9	39.8	36.2	30.2	24.4	27.8	17.9	17.2		37.7	54.6
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K			0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047		-2.4	-2.1
1	[mc/h] 644	Lps dB rilevato(meas.)	62.7	71.6	76.0	69.3	66.5	66.6	62.7	58.4	52.5		73.5	78.9
		Lps dB corretto.(calc.)	62.1	71.1	73.4	65.8	64.8	65.0	58.9	55.1	49.4		71.3	76.8
2	[mc/h] 940	Lps dB rilevato(meas.)	62.7	69.1	74.6	68.4	66.2	67.0	62.8	58.2	52.5		73.1	77.6
		Lps dB corretto.(calc.)	62.1	68.6	72.0	64.8	64.4	65.4	59.0	54.9	49.5		70.9	75.5
3	[mc/h] 1233	Lps dB rilevato(meas.)	60.6	64.6	72.2	68.0	66.3	67.7	63.5	58.6	52.9		73.1	76.1
		Lps dB corretto.(calc.)	59.5	64.1	69.7	64.5	64.6	66.1	59.7	55.3	49.8		70.9	73.8
4	[mc/h] 1398	Lps dB rilevato(meas.)	60.2	63.2	72.0	69.6	66.9	68.7	64.3	59.4	53.6		74.0	76.5
		Lps dB corretto.(calc.)	59.0	62.7	69.4	66.0	65.1	67.1	60.5	56.1	50.6		71.7	74.1
5	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
6	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
7	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
8	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
9	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
10	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
11	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####
12	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#NUM!	#####

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- Segnale costante 6 Vdc
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: E

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable


Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n°

												100		
Banda d'ottava (octave band)	Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K		A	LIN.	
Rumore di fondo (background noise)	dB	55.5	46.9	45.2	41.9	31.3	23.0	18.6	17.6	17.2		41.5	56.6	
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K		0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047		-2.4	-2.1	
1	[mc/h] 506	Lps dB rilevato(meas.)	61.2	66.1	70.9	65.3	62.8	62.7	59.1	53.8	48.1	69.5	74.2	
		Lps dB corretto.(calc.)	59.9	65.6	68.3	61.8	61.1	61.1	55.4	50.5	45.0	67.2	72.0	
2	[mc/h] 886	Lps dB rilevato(meas.)	60.0	64.3	69.2	64.5	62.9	63.7	59.5	54.2	48.2	69.4	73.1	
		Lps dB corretto.(calc.)	58.2	63.7	66.6	60.9	61.1	62.0	55.8	50.9	45.2	67.2	70.9	
3	[mc/h] 1074	Lps dB rilevato(meas.)	57.7	63.3	68.0	64.4	63.3	64.7	60.1	54.8	48.7	69.9	72.6	
		Lps dB corretto.(calc.)	53.7	62.7	65.4	60.9	61.5	63.1	56.3	51.5	45.7	67.6	70.3	
4	[mc/h] 1327	Lps dB rilevato(meas.)	57.5	62.0	69.0	65.9	64.6	65.7	61.3	56.3	50.3	71.0	73.5	
		Lps dB corretto.(calc.)	53.3	61.3	66.4	62.3	62.9	64.0	57.5	53.0	47.3	68.7	71.1	
5	[mc/h] 1459	Lps dB rilevato(meas.)	56.5	61.8	68.9	65.6	64.8	66.3	61.7	56.7	50.8	71.4	73.6	
		Lps dB corretto.(calc.)	50.0	61.1	66.3	62.0	63.1	64.7	57.9	53.4	47.7	69.1	71.2	
6	[mc/h] 1630	Lps dB rilevato(meas.)	56.1	60.5	69.2	65.9	65.8	67.1	62.7	57.8	51.5	72.2	74.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	47.5	59.8	66.6	62.3	64.0	65.4	58.9	54.5	48.5	69.9	71.6	
7	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
8	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
9	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
10	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
11	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
12	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- Segnale costante 5 Vdc
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: E

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable


Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n° 100

Banda d'ottava (octave band)	Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	A	LIN.	
Rumore di fondo (background noise)	dB	54.6	38.2	38.1	31.1	28.2	23.1	19.1	17.8	17.2	34.8	54.8	
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K		0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047	-2.4	-2.1	
1	[mc/h] 559	Lps dB rilevato(meas.)	58.2	61.6	66.7	61.2	59.7	58.7	55.2	49.1	43.4	65.5	70.0
		Lps dB corretto.(calc.)	55.7	61.1	64.1	57.6	57.9	57.0	51.4	45.8	40.3	63.3	67.9
2	[mc/h] 710	Lps dB rilevato(meas.)	59.2	60.1	65.7	61.1	59.9	59.2	55.4	49.6	43.5	65.7	69.6
		Lps dB corretto.(calc.)	57.4	59.6	63.1	57.5	58.1	57.6	51.6	46.2	40.5	63.4	67.4
3	[mc/h] 984	Lps dB rilevato(meas.)	58.4	57.9	65.1	61.4	60.7	60.4	56.4	50.8	44.4	66.4	69.4
		Lps dB corretto.(calc.)	56.2	57.4	62.5	57.9	58.9	58.8	52.6	47.5	41.4	64.1	67.1
4	[mc/h] 1255	Lps dB rilevato(meas.)	54.3	56.7	66.1	62.0	62.0	62.0	57.8	52.7	46.2	67.7	70.2
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	56.2	63.5	58.5	60.3	60.3	54.1	49.3	43.1	#NUM!	#####
5	[mc/h] 1545	Lps dB rilevato(meas.)	56.7	56.8	66.9	63.3	63.1	63.5	59.4	54.6	47.9	69.0	71.3
		Lps dB corretto.(calc.)	52.5	56.3	64.3	59.8	61.3	61.9	55.7	51.3	44.8	66.8	68.8
6	[mc/h] 1764	Lps dB rilevato(meas.)	56.1	57.1	67.3	64.3	64.5	65.3	61.2	56.5	49.7	70.5	72.3
		Lps dB corretto.(calc.)	50.8	56.5	64.7	60.7	62.8	63.6	57.4	53.2	46.6	68.2	69.9
7	[mc/h] 1926	Lps dB rilevato(meas.)	54.9	58.0	68.7	65.0	65.6	66.0	62.3	57.7	50.8	71.5	73.3
		Lps dB corretto.(calc.)	42.7	57.5	66.2	61.4	63.8	64.4	58.6	54.3	47.7	69.2	70.9
8	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####
9	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####
10	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####
11	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####
12	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- Segnale costante 4 Vdc
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: E

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable

Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n°


												100		
Banda d'ottava (octave band)	Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K		A	LIN.	
Rumore di fondo (background noise)	dB	55.1	38.9	38.4	32.5	29.3	24.4	19.8	17.8	17.2		35.7	55.3	
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K		0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047		-2.4	-2.1	
1	[mc/h] 467	Lps dB rilevato(meas.)	56.6	57.6	61.5	56.9	55.7	54.1	50.5	43.3	38.1	61.1	65.7	
		Lps dB corretto.(calc.)	51.3	57.1	58.9	53.4	53.9	52.5	46.7	39.9	35.0	58.9	63.3	
2	[mc/h] 694	Lps dB rilevato(meas.)	56.1	54.5	60.3	56.6	56.2	54.5	50.4	44.2	38.1	61.2	64.8	
		Lps dB corretto.(calc.)	49.6	53.9	57.7	53.1	54.4	52.9	46.6	40.9	35.0	58.9	62.2	
3	[mc/h] 950	Lps dB rilevato(meas.)	55.4	54.0	62.3	58.4	57.4	56.1	52.0	46.3	39.5	62.7	66.2	
		Lps dB corretto.(calc.)	44.1	53.3	59.7	54.9	55.6	54.4	48.3	43.0	36.5	60.4	63.5	
4	[mc/h] 1164	Lps dB rilevato(meas.)	55.2	55.3	62.8	59.2	59.1	58.0	53.5	48.2	41.1	64.2	67.1	
		Lps dB corretto.(calc.)	40.4	54.7	60.2	55.7	57.3	56.4	49.8	44.9	38.0	62.0	64.5	
5	[mc/h] 1460	Lps dB rilevato(meas.)	55.4	55.7	63.4	60.6	60.5	60.3	56.3	51.2	43.8	66.0	68.3	
		Lps dB corretto.(calc.)	44.4	55.1	60.8	57.1	58.7	58.6	52.5	47.9	40.7	63.8	65.8	
6	[mc/h] 1682	Lps dB rilevato(meas.)	54.4	58.5	63.6	61.8	63.2	62.2	58.2	53.4	45.9	68.0	69.7	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	57.9	61.0	58.3	61.4	60.6	54.4	50.0	42.8	#NUM!	#####	
7	[mc/h] 1875	Lps dB rilevato(meas.)	55.7	59.3	64.3	63.0	64.6	63.7	60.1	55.4	47.9	69.5	71.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	47.4	58.8	61.7	59.5	62.8	62.1	56.3	52.1	44.8	67.2	68.7	
8	[mc/h] 2158	Lps dB rilevato(meas.)	63.6	61.4	65.8	65.1	66.1	66.0	62.4	58.0	50.2	71.5	73.3	
		Lps dB corretto.(calc.)	63.1	60.9	63.2	61.6	64.3	64.4	58.7	54.7	47.1	69.2	71.2	
9	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
10	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
11	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	
12	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#NUM!	#####	

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____

NICOTRA Gebhardt	BRUEL & KJAER		TEST N.:	S4924.005
	Real-time Frequency Analyzer Type 2143 Analizzatore di Frequenza in Tempo Reale Tipo 2143		Date:	23/03/2015

Ventilatore tipo: DDMP_7/7_TIGHT Motore tipo: 1416A3
 Fan type: _____ Motor type: _____

Note: Prova a---230 V 50 Hz---- Segnale costante 3 Vdc
 0
 0



Disposizione microfono dal vent. (microphone position from fan)

L1 = 0 L2 = 0 L3 =
 H1 = 0 H2 = 0 H3 =

posizione motore / motor set-up: **E**

Calcolo del Livello di Pressione Sonora in campo libero secondo AMCA 300 ed ISO 3741
Sound Pressure Level free field calculation according to AMCA 300 and ISO 3741

i valori di rumore con differenze inferiori ai 3 dB fra il livello rilevato e il fondo non sono significativi
 sound pressure values less than 3dB higher than background noise are not reliable

Coefficienti calc. pressione sonora da set n° / Sound pressure f.f. calculation corr. factors from set n°

												100		
Banda d'ottava (octave band)	Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K		A	LIN.	
Rumore di fondo (background noise)	dB	53.8	35.9	37.7	33.1	30.4	26.1	21.8	19.2	17.6		36.1	54.0	
Corr. calc. press. sonora (s. pressure corr. factor) K		0.0655	-0.5	-2.578	-3.534	-1.8	-1.618	-3.759	-3.334	-3.047		-2.4	-2.1	
1	[mc/h] 356	Lps dB rilevato(meas.)	55.4	51.1	55.6	52.7	50.9	48.7	43.8	35.3	29.9	56.0	61.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	50.5	50.5	53.0	49.2	49.1	47.1	40.1	31.9	26.6	53.7	58.1	
2	[mc/h] 614	Lps dB rilevato(meas.)	55.3	48.7	55.4	53.4	51.6	49.3	44.5	37.3	30.0	56.5	60.9	
		Lps dB corretto.(calc.)	50.0	48.0	52.8	49.9	49.8	47.7	40.7	33.9	26.7	54.2	57.9	
3	[mc/h] 816	Lps dB rilevato(meas.)	55.6	49.8	56.7	54.3	53.1	51.0	46.3	39.9	31.4	58.0	62.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	50.9	49.1	54.1	50.8	51.3	49.3	42.6	36.5	28.2	55.6	59.2	
4	[mc/h] 1002	Lps dB rilevato(meas.)	54.9	49.0	56.7	55.2	54.4	52.5	48.1	42.2	33.1	59.2	62.4	
		Lps dB corretto.(calc.)	48.4	48.3	54.1	51.6	52.6	50.9	44.3	38.9	29.9	56.9	59.4	
5	[mc/h] 1321	Lps dB rilevato(meas.)	55.5	50.0	58.0	58.4	57.6	56.3	51.8	46.6	37.4	62.5	64.7	
		Lps dB corretto.(calc.)	50.8	49.3	55.3	54.8	55.8	54.6	48.1	43.2	34.3	60.2	62.1	
6	[mc/h] 1724	Lps dB rilevato(meas.)	57.0	54.1	61.1	60.5	60.8	60.4	56.4	51.5	43.0	66.1	67.8	
		Lps dB corretto.(calc.)	54.3	53.5	58.5	56.9	59.0	58.8	52.6	48.2	39.9	63.8	65.4	
7	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
8	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
9	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
10	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
11	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
12	[mc/h] 0	Lps dB rilevato(meas.)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	
		Lps dB corretto.(calc.)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	

Compilato: _____ Controllato: _____ Data: _____